

Przytuły 29.08.2019r.

GI.271.7.2019

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z póź. zm.) Zamawiający przekazuje wyjaśnienia dotyczące zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie:

Jakie są wymagania dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej (m.in. kolor, szklenie, współczynnik przenikania ciepła)?

Odpowiedź

1. Wymienić okna w piwnicach budynku na nowe o współczynniku przenikania ciepła $U=1,40 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ – kolor biały.
2. Wymienić okna w części nadziemnej budynku na nowe o współczynniku przenikania ciepła $U=0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ – kolor biały.
3. Wymienić drzwi wejściowe do części piwnicznej i części nadziemnej na nowe drzwi o współczynniku przenikania ciepła $U = 1,30 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ – kolor biały.

W związku z powyższym, termin składania ofert nie ulega zmianie.

WOJT GMINY

Kazimierz Ramotowski