

Augustów, dnia 21 października 2019 r.



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Augustowie**

BI.ZUZ.1.421.3.69.2019.KMP

DECYZJA

Na podstawie art. 16 pkt 65 lit d, art. 17 ust. 1 pkt 4, 389 pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, ust. 6, ust. 8, art. 403 ust. 1, ust. 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Przytuły w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni nr 2A oraz na likwidację urządzenia wodnego – studni nr 2 z lokalizacją na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Nowa Kubra, gm. Przytuły, pow. łomżyński, woj. podlaskie

o r z e k a m

- I. Udzielić Gminie Przytuły pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni nr 2A w celu poboru wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego grupowego „PRZYTUŁY” na terenie ujęcia wody podziemnej z lokalizacją na działce o nr geod. 2/1, obręb Nowa Kubra, gm. Przytuły, pow. łomżyński, woj. podlaskie na następujących warunkach:
 1. Obudowa studni typu „Lange” lub typowa obudowa z kręgów betonowych. W obudowie zainstalowany będzie: agregat pompowy, głowica studni wraz z orurowaniem, manometr, wodomierz, skrzynka elektryczna, przepustnica zwrotna, przepustnica zaporowa.
 2. Projektowana głębokość studni do 76,0 m, przewidywana wydajność eksploatacyjna studni $Q_e = 50 \text{ m}^3/\text{h}$.
 3. Współrzędne geodezyjne (układ PL-ETRF2000): współrzędne studni X: 5916825 Y: 8387753.
- II. Udzielić Gminie Przytuły pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych – studni nr 2 na terenie ujęcia wody podziemnej z lokalizacją na działce o nr geod. 2/1, obręb Nowa Kubra, gm. Przytuły, pow. łomżyński, woj. podlaskie obejmującej wykonanie następujących prac:
 1. Usunięcie górnej pokrywy studni.
 2. Zdemontowanie armatury i urządzeń służących do poboru wody znajdujących się wewnątrz obudowy.
 3. Usunięcie kręgów betonowych stanowiących obudowę studni.
 4. Wypełnienie wykopu (po zdemontowaniu obudowy) pospółką i zagęszczenie przestrzeni po usuniętej obudowie oraz uporządkowanie terenu.
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Gmina Przytuły wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na wykonanie urządzenia wodnego – studni nr 2A oraz na likwidację urządzenia wodnego – studni nr 2 z lokalizacją na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Nowa Kubra, gm. Przytuły, pow. łomżyński, woj. podlaskie.

Pismem znak: BI.ZUZ.1.421.3.69.2019.KMP z dnia 10.10.2019 r. wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku i złożenia dodatkowych wyjaśnień. Uzupełnienia i wyjaśnienia dostarczono 15.10.2019 r.

Analiza wniosku wykazała, że spełnia on wymogi formalne. W związku z tym pismem znak: BI.ZUZ.1.421.3.69.2019.KMP z dnia 15.10.2019 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją. Ponadto informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Augustowie oraz Urzędu Gminy Przytuły.

Podczas prowadzonego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Likwidacji otworu geologicznego należy dokonać w oparciu o projekt robót geologicznych zatwierdzony decyzją Starosty Łomżyńskiego znak: ROŚB.6540.3.1.2019 z dnia 25.07.2019 r.

Po przeanalizowaniu dokumentacji i przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym tutejszy organ uznał, że zebrane w sprawie dowody są wystarczające do podjęcia decyzji o wydaniu wnioskodawcy pozwoleń wodnoprawnych.


W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



DYREKTOR
Edyta Borzyszkowska
Edyta Borzyszkowska

Otrzymują (ZPO):

1. Gmina Przytuły

Do wiadomości:

1. RZGW w Białymstoku (Wydział systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami)
2. Nadzór Wodny Grajewo
3. a/a

Opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 442,68 zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa złotych 68/100) uiszczono na konto RZGW w Białymstoku zgodnie z art. 398 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm). Adnotacji dokonała Inspektor Katarzyna Miezio-Piwnicka.