






Opis pomieszczeń:

Nr	Nazwa pomieszczenia
1	Pokój
2	Pokój
3	Jadalnia
4	Kancelaria
5	Wiatrołap
6	Sypialnia
7	Łazienka
8	Garderoba
9	Łazienka
10	Kuchnia
11	Korytarz
12	Spizarnia
13	Pom. gospodarcze

Oznaczenia:	
	Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, (1L+N+PE),16A 230V, p/t, podwójne, IP20
	Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, (1L+N+PE),16A 230V, p/t, pojedyncze, IP20
	Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, (1L+N+PE),16A 230V, p/t, pojedyncze, IP44
	Rozdzielnica elektryczna
	Wypust zasilający

- Uwagi:
- Gniazdo w łazienkach iw piwnicy montować na wysokości 1,2 ÷ 1,4m od poziomu podłogi.
 - Pozostałe gniazda montować na wysokości 0,3m od poziomu podłogi lub w zależności od potrzeb użytkownika.

Biuro Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76C, 07-411 Rzekuń, tel. 692 645 581, 692 755 975		Rys. Nr PT-E-06
Rysunek: Instalacja gniazd wtykowych - parter		SKALA 1:100
Adres budowy: Przytuły, działka nr 193		23.10.2023r.
Obiekt: Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne w istniejącym budynku plebanii, remont budynku plebanii, rozbiórka dobudówki na osi elewacji tylnej (ogrodowej).		
Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Przytułach ul. Kościelna 9, 18-423 Przytuły		
Zespół projektowy:	Podpis	Nr uprawnień:
Projektant: mgr inż. Tadeusz Lis		upr. proj. w specjalności instalacyjnej nr Wa-101/02