

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
31524120-2 Oświetlenie sufitowe  
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych  
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne w istniejącym budynku plebanii, remont budynku plebanii, rozbiórka dobudówki na osi elewacji tylnej (ogrodowej) - instalacje elektryczne wewnętrzne.  
ADRES INWESTYCJI : Przytuły ul. Kościelna 9, dz. nr ew. 193  
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża  
ADRES INWESTORA : ul. Kościelna 9, 18-423 Przytuły  
WYKONAWCA ROBÓT : Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Tadeusz Lis Upr. nr Wa-101/02  
DATA OPRACOWANIA : listopad 2023

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
listopad 2023

Data zatwierdzenia

## DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Instalacje elektryczne wewnętrzne oraz instalacja odgromowa</b>			
1	Budowa uziomu otokowego	1	5
2	Badania i pomiary	6	7

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Instalacje elektryczne wewnętrzne oraz instalacja odgromowa</b>					
<b>1</b>		<b>Budowa uziomu otokowego</b>			
1 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		23,04	m <sup>3</sup>	23,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,040</b>
2 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
		96	m	96,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96,000</b>
3 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
		19,2	m	19,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,200</b>
4 d.1	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
		96	m	96,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96,000</b>
5 d.1	KNNR 5 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno	m		
		3	m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
<b>2</b>		<b>Badania i pomiary</b>			
6 d.2	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej nN- kabel 3-żyłowy	odc.		
		50	odc.	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
7 d.2	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.		
		3	odc.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>