

Załącznik do zarządzenia Nr 10/24

Wójta Gminy Przytuły

z dnia 19 stycznia 2024 r.

**PODSTAWOWE NORMY ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH DLA POJAZDÓW POŻARNICZYCH
ORAZ DLA SPRZĘTU SILNIKOWEGO**

1. Pojazdy:

L.p.	Marka i typ pojazdu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna (w l/100 km)	Norma na postoju w 1 h	Urządzenie specjalne 1 h	Rozruch (l/m-c)
1.	Kamaz 43265 4x4 GBA 3,5/16 nr rej: BLM 39909	ON	29	7	20 l (autopompa)	4
2.	Ford Transit 2,2 TDCI SLKw nr rej: BLM 21997	ON	11	2	X	2

2. Sprzęt silnikowy

L.p.	Rodzaj sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna (l/h)	Rozruch (l/kwartał)
1.	Motopompa pożarnicza TOHATSU „V20FS”	Pb	6	1
2.	Motopompa pływająca Niagara	Pb	1	0,5
3.	Motopompa pływająca Niagara II	Pb	1	0,5
4.	Pompa pólslamowa SST80HX HONDA	Pb	1,5	0,5
5.	Piła do betonu i stali STIHL	Pb	1	0,5
6.	Pilarka do drewna STIHL	Pb	1	0,5
7.	Wentylator oddymiający SKORPION	Pb	1	0,5
8.	Silnik zaburtowy do łodzi HONDA	Pb	1,2	0,5
9.	Agregat prądowórczy BENZA 1-faz	Pb	1,7	0,5
10.	Agregat prądowórczy HONDA 3-faz	Pb	2,8	1
11.	Agregat hydrauliczny LUKAS HONDA P 630 SG	Pb	1	0,5

Wójt Gminy Przytuły

Kazimierz Ramotowski